

# 가연성 물질 화재·폭발 예방 자율안전점검표



## 가연성 물질 취급사업장 화재·폭발 사고사례

2026년 1월 충북 음성군 소재 위생용품 제조업체에서 화재 발생(사망 1명, 실종 1명)

2025년 11월 경기 안성시 소재 골판지 제조업체에서 화재 발생(사망 1명)

## 사업장 및 점검 개요

사업장명		업종	
소재지			
점검일자		점검자	(인)

[○ : 적정 / △ : 보완필요 / X : 부적정 / 해당사항 없음]

분류	점검사항	점검결과	개선계획
가연성 물질 등에 의한 화재·폭발 예방조치	☑ 종이, 목재, 섬유, 합성수지 등 가연성·인화성 물질 다량 취급 장소에서 화기 사용 금지		
	☑ 난방기구 등 전기기계·기구의 과열 방지를 위해 사용 후 전원 차단		
	☑ 누전·과전류 등으로 인한 화재 예방을 위해 누전차단기·과전류차단장치 설치 및 관리		
	☑ 가연성·인화성 물질 인근에서 흡연 등 행위 금지		
	☑ 화재위험작업 전 가연성·인화성 물질 사전 제거		
	☑ 화재위험작업 시 용접방화포 등 불꽃·불티의 비산방지 조치 실시		
	☑ 화재위험작업 시 화재감시자 배치		
화재 대비 비상조치	☑ 종이, 목재, 섬유, 합성수지 등 가연성·인화성 물질 다량 취급 장소에 소화설비 설치		
	☑ 비상구, 비상통로 등 비상대피시설의 설치 유무 및 관리상태 확인		
	☑ 화재예방·비상대피 등에 대한 안전교육·비상대피훈련 실시 및 결과 확인		